

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 15637 от 04.05.2018

При исследовании образца: вода питьевая
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1
основание для проведения лабораторных исследований: плановое
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, п. Дружный, водонапорная башня
дата и время отбора проб: 26.04.2018 11:30
отбор проб произвел: комиссионно
количество проб: 1 проба
дата поступления: 26.04.2018
даты проведения испытаний: 26.04.2018 - 04.05.2018
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	ИД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	15	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические показатели						
4	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	0,44	0,09	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
5	Массовая концентрация хлоридов	мг/л	11,07	2,77	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Нитраты	мг/л	3,49	0,52	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,028	0,014	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

И.О. заместителя начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Фисина

Заведующий бактериологическим отделом

Р.В. Сорокопуд

М.П.

04.05.2018

Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.